

De Griffie
t.a.v. de leden van de LBL-fractie
Postbus 250
6440 AG Brunssum

Datum 2 juli 2024
Uw kenmerk artikel 43 vragen
Ons kenmerk 202418040/202424746
Onderwerp Brief Lijst Brunssum Lokaal inzake
Verwarming/koeling Brede School Centrum

Geachte LBL-fractie,

Op 3 juni 2024 (registratiedatum) heeft uw fractie, op grond van artikel 43 van het Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Brunssum 2022, vragen gesteld aan het college over de verwarming/koeling Brede School Centrum. Middels deze brief worden de vragen beantwoord.

Vraag:

1. Wat is het proces in deze en wanneer kunnen we verwachten dat er een oplossing is gerealiseerd

Antwoord: Zoals ook in de beantwoording van de vragen jaarrekening 2023 is samen met een afvaardiging van school, ouders, Weller en Gemeente Brunssum naar oplossingen gezocht. De aanbesteding was opgestart met uiteindelijk een offerte. Echter is gebleken dat de bestaande klimaatinstallatie niet aangepast kan worden doordat uitbreiding van het huidige vermogen van het netwerk volgens Enexis niet mogelijk is. In de afgelopen periode hebben we samen met ouders, schoolbestuur en Weller meermaals overleg gevoerd en samen alternatieve maatregelen onderzocht. Feitelijke maatregelen die getroffen zijn / worden:

- Het aanbrengen van folie op zonbelaste ramen (momenteel in uitvoering);
- Het vervangen van bestaande screens door donkere doeken en het voorzien van de glaspartij bij de entree van screens (in voorbereiding, opdracht wordt binnenkort verstrekt);
- Het planten van bomen rond het schoolplein (reeds uitgevoerd);
- Het creëren van een groen schoolplein o.a. extra bomen/beplanting, schaduwdoeken en de gevels van het gebouw voorzien van klimbeplanting (schetsontwerp gereed, in voorbereiding voor opdrachtverstrekking);
- Het voorzien van de klaslokalen aan de zonkant en de gymzaal van airco's, passend binnen het huidige vermogen van het netwerk (hiertoe is een offerte opgevraagd).

Vraag:

2. Hoe en wie waarborgt in de tussentijd het welzijn en de gezondheid van kinderen en personeel bij extreem hete perioden

Antwoord: Het schoolbestuur en de leerkrachten monitoren de situatie en alle partijen tezamen waarborgen het welzijn en de gezondheid van de kinderen en het personeel.

Vraag:

3. Wat is de reden van de vertraging

Antwoord: Tijdens de onderzoeksfase inzake de mogelijkheden tot het aanpassen van de bestaande klimaatinstallatie zijn twee installatiebedrijven na de voorbereidingsfase voor het opstellen van een offerte afgehaakt. Vervolgens is een 3^e installatiebedrijf aan de slag gegaan om te komen tot een offerte. Dit heeft tot een vertraging geleid, waarna bleek dat deze uitwerking niet kan plaatsvinden vanwege beperkte capaciteit. Tijdens die periode hebben we samen met het schoolbestuur, de ouders en Weller al gewerkt aan een alternatief scenario om zoveel al mogelijk te voorkomen dat we uitlopen (zie het antwoord op vraag 1 voor een weergave van dit scenario).

Vraag:

4. Is handhaving niet aan de orde gezien de eisen van het onderwijs, de GGD en of andere wet en regelgeving

Antwoord: Handhaving op het gebied van de klimaatinstallatie is op dit moment niet aan de orde. De problematiek is bekend, daarom zijn we samen met ouders, schoolbestuur en Weller bezig met oplossingen.

Vraag:

5. Is de koeling van mijnwater een optie daar veel huurders deze optie laten afsluiten vanwege de kosten waardoor en een overschot in deze moet zijn en mijnwater bv een grootafnemer zoekt

Antwoord: Dit is geen optie, mede doordat de bestaande klimaatinstallatie hiervoor niet geschikt is.

Vraag:

6. Hoe is het met de geluidsoverlast voor de omwonenden en hoe zijn zij betrokken bij een oplossing

Antwoord: De uitblaasmonden van de bestaande installatie zijn vorig jaar omgelegd en daarna zijn metingen verricht door het RUD. De conclusie is dat de klimaatinstallatie voldoet aan de geluidsnormen en de contactpersoon van de omwonenden is hierover geïnformeerd.

Het college van burgemeester en wethouders van Brunssum,

burgemeester

gemeentesecretaris

